

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«14» декабря 2021 г.
учётный № проверки 60210061000201475791



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. (8112) 79-44-14, факс (8112) 79-44-09, emercom@60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-80, факс (8112) 79-49-80, und.@60.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Псковскому и Гдовскому районам

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-74, факс (8112) 79-49-74

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 209/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области
здравоохранения Псковской области «Торошинский психоневрологический интернат» (ГБУСО
«Торошинский психоневрологический интернат») ИНН 6018001824

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 14.12.2021 № 209, учётный
№ проверки 60210061000201475791

в период с «16» декабря 2021 г. по «28» декабря 2021 г.

Степановым Сергеем Юрьевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам управления надзорной деятельности

органа государственного пожарного надзора)

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

проведено

плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица и.о. директора ГБУСО
«Торошинский психоневрологический интернат» Агапов Андрей Павлович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Дверь эвакуационного выхода из помещения обеденного зала в помещение для просмотра телепрограмм открывается не по направлению выхода из здания.	статьи 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ); пункт 4.2.22 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее — СП 1.13130.2020)	01.11.2022	
2.	Дверь эвакуационного выхода из помещения обеденного зала в кухню открывается не по направлению выхода из здания.	статьи 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; пункт 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
3.	В помещении хлораторной электрическая проводка проложена по горючему основанию (документы на отделочный материал, по которому проложена электрическая проводка, не представлен).	подпункт «з» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР РФ)	01.06.2022	
4.	В помещении хлораторной эксплуатируется светильник со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	подпункт «в» пункта 35 ППР РФ	01.06.2022	
5.	Настенный звуковой оповещатель расположен в помещении коридора вблизи основного входа таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет менее 150 мм.	статьи 6, 84 Федерального закона № 123-ФЗ; пункт 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173	01.06.2022	
6.	Превышен срок службы эксплуатации (более — 10 лет) технических средств пожарной сигнализации спального корпуса (пожарных извещателей, приборов и их компонентов, кабельных линий, ИБЭ (за исключением элементов питания)).	статьи 6, 83, 91, 103 Федерального закона № 123-ФЗ; пункты 6.6.3, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021	01.11.2022	
7.	В помещении для хранения белья здания прачечной извещатели	статьи 6, 83 Федерального закона № 123-ФЗ; пункт 6.6.7 свода правил	01.06.2022	

	пожарные размещены не под перекрытием.	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденное приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582	
8.	В отношении спального корпуса не составлена декларация пожарной безопасности.	часть 1 статьи 64 Федерального закона № 123-ФЗ	01.06.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора ГБУСО «Торошинский психоневрологический интернат» Агапов Андрей Павлович
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



 (подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по Псковскому и Гдовскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Степанов Сергей Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



 (подпись)