

	нарушения	безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1.	В помещении теплового узла, примыкающего к спальному корпусу учреждения, не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, технологического отверстия, образовавшегося в месте пересечения противопожарной преграды электрическим кабелем.	пункт 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).	14.04.2023	
2.	Технические решения, связанные со средствами автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, смонтированные в спальном корпусе психоневрологического интерната, не соответствуют решениям имеющейся проектной документации 2006 года.	статья 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 ППР в РФ.	14.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора ГБУСО «Торошинский дом-интернат»

Агапов Андрей Павлович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник ОНДиПР по Псковскому и Гдовскому районам УНДиПР

Главного управления МЧС России по Псковской области Полозов

Игорь Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)